

Paramètres analysés		Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre		Totaux des prélèvements
1	Turbidité	2	1	1	1	2	1	1	0	3	2	3	1		18
2	Nitrates & Nitrites	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0		3
3	Centre	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	3	1		15
4	Extrémité	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1		11
	Coliformes totaux	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	3	1		
	Coliformes fécaux	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1		
	Échantillons analysés	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	2		26
5	THM	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0		4
														Moyenne	
	Résultats		13				17		17,4			13,9		15,325	
6	Manganèse	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	0	0		12
7	Physico-chimique	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0		1
	Totaux de prélèvements mensuels	4	5	3	3	7	6	5	5	8	6	9	3		64